



ДСНС УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області)

КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Леоніда Бородича, 9с, м. Кривий Ріг, 50086, тел.: (0564) 94-82-24, e-mail: krmu_kanc@dp.dsns.gov.ua

П Р И П И С

від « 07 » жовтня 2020 року
(дата складення акта)

№ 306 /10

про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків ВП 35159327 або серія та номер паспорта*
03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, будинок 1, телефон: (0564) 97-51-51

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: _____

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
види об'єктів – адміністративні будівлі та будівлі гуртожитків; види господарської діяльності – Код КВЕД 85.42 Вища освіта (основний)

* Дія фізичної особи через свої релігійні переконання, відрізняючи її від фізичної особи, яка є юридичною особою, не може бути підставою для відмови органу державного нагляду (контролю) в суб'єктах підприємства від виконання вимог законодавства

Вручено: 1 жовт. 2020р. з АТР. Збісес = В. Нічосів.

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця чи уповноваженої ним особи, щодо якого здійснювалася перевірка)

у період з « 06 » жовтня 2020р. по « 07 » жовтня 2020р. проведено позапланову перевірку

(планову/позапланову)

будівель, приміщень та території Криворізького Коледжу Національного Авіаційного Університету, розташованих за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1

(назва об'єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця)

фахівцем відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Кривий Ріг ЦЗД ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області лейтенант служби цивільного захисту Перегонкою Богданом Олеговичем

(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу державного нагляду (контролю), яка здійснює захід)

разом з: ✓

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, ФОП або уповноваженої ним особи, інших осіб, які брали участь у перевірці)

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, від 07.10 2020р. № 497/10, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. №1052, вимагається вжити таких заходів:

№ з/п	Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої пропонувалося до виконання)	Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)	Узгоджений із суб'єктом господарювання строк виконання	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5
1.	Будівлі закладу не обладнані системою пожежної сигналізації. (Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»)	Розділ V п.1.2. ППБУ п.5.1; Додаток А, табл. А1, табл. А2 ДБН В.2.5-56:2014	25.12.2020р	
2.	Будівлі закладу не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. (Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»)	Розділ V п.1.2. ППБУ п.5.1; Додаток Б, табл. Б1, ДБН В.2.5-56:2014	25.12.2020р	

3.	<p>Приміщення електрощитових у будівлях закладу не відділено від інших приміщень протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості.</p> <p><i>(Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешках)</i></p> <p><i>(Забораються влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешках, які відокремлюють електрощитові)</i></p>	<p>Розділ III п.2.3. Розділ IV п.1.24. <u>ППБУ</u> п.2.2. <u>НПАОП</u> <u>40.1-1.32-01</u> п.6.1; п.6.2; п.6.4, табл.3. <u>ДБН В.1.1-7:2016</u></p>	25.12.2020р	
4.	<p>Провести технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води пожежних кран-комплектів (ПК) з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування, а саме у приміщеннях: навчальний корпус №1; навчальний корпус №2; навчальний корпус №3; будівля їдальні; будівля адміністративно-господарського корпусу; будівля спортзалу; будівля відділу кадрів.</p> <p><i>(ПК не рідше одного разу на шість місяців підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води)</i></p>	<p>Розділ V п.2.2, п.п.10). <u>ППБУ</u></p>	25.12.2020р	
5.	<p>Виконати оброблення засобами вогнезахисту дерев'яних елементів горищних покриттів (крови, лати) у будівлі адміністративно-господарського корпусу, у будівлі теслярної майстерні.</p> <p><i>(У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363)</i></p> <p><i>(Роботи, пов'язані з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним обробленням, виконуються суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт)</i></p>	<p>Розділ III п.2.5; п.2.6. <u>ППБУ</u> п.6.23. <u>ДБН В.1.1-7:2016</u></p>	25.12.2020р	
6.	<p>не допускати встановлення на вікна приміщень 1-го поверху ґрат які не розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті), а саме у приміщеннях: будівля гуртожитку №7; будівля гуртожитку №8; будівля гуртожитку №9; будівля гуртожитку №10.</p> <p><i>(Установлювати глухі ґрати дозволяється у квартирах, банках, касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, а також на інших приміщеннях, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб (крім навчальних закладів), та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку)</i></p>	<p>Розділ III п.2.16. <u>ППБУ</u></p>	25.12.2020р	
7.	<p>Замінити опорядження (облицювання) стелі у приміщенні залу для прийому їжі будівлі їдальні матеріалом з вищою пожежною безпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2 (типу пластик), стін у приміщенні будівлі кафедри військової підготовки матеріалом з вищою пожежною безпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2 (типу МДФ та пластик).</p> <p><i>(У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель забороняється з матеріалів з вищою пожежною безпекою, ніж:</i></p> <p><i>– Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб;</i></p> <p><i>Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб.)</i></p>	<p>Розділ II п.9. Розділ III п.2.17; 2.23. <u>ППБУ</u></p>	25.12.2020р	
8.	<p>Приміщення будівель не в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).</p> <p><i>(Будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше)</i></p> <p><i>(Крім того, слід передбачати по одному газовому вогнегаснику з</i></p>	<p>Розділ V п.3.6; п.3.7; п.3.8; п.3.9; п.3.22. <u>ППБУ</u> Розділ II п.3.</p>	25.12.2020р	

	<p>величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше: на 20 м-2 площі підлоги в офісних приміщеннях з оргтехнікою, коморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях; на 50 м-2 площі підлоги в приміщеннях архівів, машизалів, бібліотек, музеїв) (Приміщення, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення)</p>	<p>Розділ V п.1. Розділ VI п.1; п.4, додаток 10; п.5; п.6; п.8. <u>Типові норми належності вогнегасників</u></p>	
9.	<p>Не проведено технічне обслуговування пожежного гідранту із заповненням журналу обліку перевірок та оформленням акта перевірки. (Керівники об'єктів зобов'язані не рідше двох разів на рік (квітень-травень, вересень-жовтень) проводити перевірку технічного стану об'єктових джерел зовнішнього протипожежного водопостачання відповідно до п.3, 4 Наказу МВС України від 15.06.2015 № 696 із залученням пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України (за письмовим зверненням керівництва об'єкту))</p>	<p>Розділ V п.2.1, п.п.4). <u>ППБУ</u> Розділ II п.3. Розділ IV п.1; п.6. <u>Інструкція про порядок утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання</u></p>	25.12.2020р
10	<p>На території об'єкта, на в'їздах (виїздах), не встановлені схеми території, в яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень, під'їздів пожежних автомобілів до них.</p>	<p>Розділ III п.1.15. <u>ППБУ</u></p>	25.12.2020р
11	<p>Комплектація пожежних щитів виконана не в повному обсязі, без урахування вимог, а саме: вогнегасник – 3 шт., ящик з піском – 1шт., покривало з негорючого матеріалу або повісті розміром 2м x 2м – 1 шт., гаки – 3 шт., ломи – 2 шт., сокири -2 шт..</p>	<p>Розділ V п.3.11. <u>ППБУ</u></p>	25.12.2020р
12	<p>Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».</p>	<p>Розділ II п.8. <u>ППБУ</u></p>	25.12.2020р
13	<p>Не забезпечено працівників об'єкту засобами радіаційного та хімічного захисту. (Суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту)</p>	<p>Ст.20 ч.1, п.2. Ст.35 ч.2, п.2. <u>КЦЗУ</u> п.1; п.2; п.3; п.9. Розділ IV п.4.3. <u>ПКМУ № 1200</u> <u>ПТБ</u></p>	25.12.2020р
14	<p>Не проведено перевірку системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»</p>	<p>Розділ IV п.1.21. <u>ППБУ</u></p>	25.12.2020р
15	<p>Не забезпечено проведення навчання керівництва закладу на територіальних курсах з питань цивільного захисту.</p>	<p>п.15. <u>ПКМУ № 444</u></p>	25.12.2020р
16	<p>Не проведено ідентифікацію щодо наявності або відсутності джерел небезпеки.</p>	<p>Ст.69 ч.1, п.2. <u>КЦЗУ</u> п.9; п.10; п.11. <u>Наказ МНСУ № 98</u></p>	25.12.2020р

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

Припис вручив(ла):

фахівцем відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Кривий Ріг ЦЗД ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
лейтенант служби цивільного захисту

(найменування посади)

(підпис)


Богдан ПЕРЕГОНКА

(ініціали та прізвище)

Припис отримав(ла):

ЗНК з АТР)

(найменування посади)



(підпис)

В. Нікоєв

(ініціали та прізвище)

« ✓ » ✓ 2020р.

Надіслано рекомендованим листом від _____ 2020 року № _____.

Результати перевірки виконання припису:

Дата перевірки	Номери невиконаних пунктів	Особа, яка проводила перевірку		Перевірку проведено в присутності	
		посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис	посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис
1	2	3	4	5	6